

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce **Zdroj:** Rotačná pec
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 12hod 51min
ID oprávnených osôb: operator **Kód:** 1001
Tlačené dňa: 02.01.2025 **Strana :** 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	UP	alternatívne	11.82	125171.29	105.93	995.90	
1:00	UP	alternatívne	11.65	123170.19	106.66	995.72	
1:30	UP	alternatívne	11.82	122487.95	107.35	995.71	
2:00	UP	alternatívne	11.54	123998.94	107.37	995.76	
2:30	UP	alternatívne	11.51	123166.14	106.83	995.61	
3:00	UP	alternatívne	11.54	122075.60	106.70	995.39	
3:30	UP	alternatívne	11.64	124620.23	107.40	995.30	
4:00	UP	alternatívne	11.75	124031.09	107.45	995.15	
4:30	UP	alternatívne	11.76	123453.89	106.79	994.98	
5:00	UP	alternatívne	11.75	124497.17	108.34	994.80	
5:30	UP	alternatívne	11.73	124057.60	108.21	994.89	
6:00	UP	alternatívne	11.76	123242.47	107.55	994.79	
6:30	UP	alternatívne	11.50	120905.86	107.32	994.69	
7:00	UP	alternatívne	11.07	116490.22	105.67	994.71	
7:30	UP	alternatívne	11.79	123079.04	105.75	994.75	
8:00	UP	alternatívne	12.05	122176.80	107.81	994.56	
8:30	UP	alternatívne	10.64E	240118.69E	110.22	994.39	
9:00	UP	alternatívne	11.16	114287.43	109.54	994.33	
9:30	UP	alternatívne	11.18	115978.82	109.36	994.32	
10:00	UP	alternatívne	11.55	123072.68	110.44	994.32	
10:30	UP	alternatívne	11.54	123925.41	110.97	994.26	
11:00	UP	alternatívne	11.84	123943.51	110.42	993.86	
11:30	UP	alternatívne	12.03	113632.26	111.00	993.62	
12:00	UP	alternatívne	11.98	117341.60	108.06	993.27	
12:30	UP	alternatívne	12.11	116058.89	106.39	992.95	
13:00	UP	alternatívne	12.01	117288.69	106.33	992.78	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 12hod 51min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 02.01.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílne)					
I(%)					
PDH	11.64	125856.63	107.92	994.65	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	25	25	26	26	
n neplatných PPH	1	1	0	0	
n nahradených PPH	1	1	0	0	
podiel F PPH pri UP	3.8%	3.8%	0.0%	0.0%	
Min PPH	10.64	113632.26	105.67	992.78	
Max PPH	12.11	240118.69	111.00	995.90	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 12hod 51min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 02.01.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	12.10	308.64	-	
1:00	UP	alternatívne	12.13	325.30	-	
1:30	UP	alternatívne	12.26	230.88	-	
2:00	UP	alternatívne	12.24	350.54	-	
2:30	UP	alternatívne	12.15	321.68	-	
3:00	UP	alternatívne	12.15	293.74	-	
3:30	UP	alternatívne	12.15	250.87	-	
4:00	UP	alternatívne	12.17	216.69	-	
4:30	UP	alternatívne	12.14	215.69	-	
5:00	UP	alternatívne	12.31	258.90	-	
5:30	UP	alternatívne	12.68	255.77	-	
6:00	UP	alternatívne	12.64	179.49	-	
6:30	UP	alternatívne	12.67	290.09	-	
7:00	UP	alternatívne	12.88	421.78	-	
7:30	UP	alternatívne	11.94	249.97	-	
8:00	UP	alternatívne	11.86	222.93	-	
8:30	UP	alternatívne	12.73E	493.06F	-	
9:00	UP	alternatívne	12.27	726.85	-	
9:30	UP	alternatívne	12.25	645.53	-	
10:00	UP	alternatívne	12.29	257.50	-	
10:30	UP	alternatívne	12.22	474.40	-	
11:00	UP	alternatívne	12.04	352.04	-	
11:30	UP	alternatívne	12.10	228.91	-	
12:00	UP	alternatívne	11.38	266.07	-	
12:30	UP	alternatívne	11.54	202.94	-	
13:00	UP	alternatívne	11.59	203.27	-	
13:30	OST	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 51min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 02.01.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 4/11

Veličina	H2O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílne)			
I(%)		10	
PDH	12.19	310.02	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		557.950	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		25/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	25	25	
n neplatných PPH	1	1	
n nahradených PPH	1	0	
podiel F PPH pri UP	3.8%	3.8%	
Min PPH	11.38	179.49	
Max PPH	12.88	726.85	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 12hod 51min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 02.01.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 5/11

Veličina			NO _x r		SO ₂ r		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílna)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	328.50	500.00	0.22	50.00	
1:00	UP	alternatívne	324.03	500.00	0.23	50.00	
1:30	UP	alternatívne	367.63	500.00	0.36	50.00	
2:00	UP	alternatívne	440.76	500.00	0.17	50.00	
2:30	UP	alternatívne	469.19	500.00	0.20	50.00	
3:00	UP	alternatívne	504.22	500.00	0.18	50.00	
3:30	UP	alternatívne	475.76	500.00	0.20	50.00	
4:00	UP	alternatívne	496.60	500.00	0.21	50.00	
4:30	UP	alternatívne	486.80	500.00	0.23	50.00	
5:00	UP	alternatívne	427.95	500.00	0.20	50.00	
5:30	UP	alternatívne	436.00	500.00	0.20	50.00	
6:00	UP	alternatívne	458.81	500.00	0.20	50.00	
6:30	UP	alternatívne	458.75	500.00	0.20	50.00	
7:00	UP	alternatívne	439.11	500.00	0.14	50.00	
7:30	UP	alternatívne	481.39	500.00	0.16	50.00	
8:00	UP	alternatívne	516.56	500.00	0.15	50.00	
8:30	UP	alternatívne	300.66F	500.00	0.74F	50.00	
9:00	UP	alternatívne	303.29	500.00	0.40	50.00	
9:30	UP	alternatívne	336.83	500.00	0.50	50.00	
10:00	UP	alternatívne	535.63	500.00	0.34	50.00	
10:30	UP	alternatívne	481.25	500.00	0.33	50.00	
11:00	UP	alternatívne	530.77	500.00	0.50	50.00	
11:30	UP	alternatívne	606.14	500.00	0.64	50.00	
12:00	UP	alternatívne	569.90	500.00	0.56	50.00	
12:30	UP	alternatívne	556.90	500.00	0.34	50.00	
13:00	UP	alternatívne	491.55	500.00	0.38	50.00	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 12hod 51min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 02.01.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 6/11

Veličina	NO _{xr}	SO _{2r}	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	Pozn.
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	460.97	0.29	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	634.530	0.990	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	25/100%	25/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	25	25	
n neplatných PPH	1	1	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	3.8%	3.8%	
Min PPH	303.29	0.14	
Max PPH	606.14	0.64	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

IN Y - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 12hod 51min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 02.01.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílna)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	12.16	50.00	0.50	20.00	
1:00	UP	alternatívne	18.56	50.00	0.53	20.00	
1:30	UP	alternatívne	10.81	50.00	0.25	20.00	
2:00	UP	alternatívne	18.17	50.00	1.84	20.00	
2:30	UP	alternatívne	14.03	50.00	0.41	20.00	
3:00	UP	alternatívne	13.63	50.00	0.47	20.00	
3:30	UP	alternatívne	13.12	50.00	0.51	20.00	
4:00	UP	alternatívne	11.28	50.00	2.46	20.00	
4:30	UP	alternatívne	10.62	50.00	0.43	20.00	
5:00	UP	alternatívne	12.28	50.00	0.52	20.00	
5:30	UP	alternatívne	12.69	50.00	0.18	20.00	
6:00	UP	alternatívne	10.48	50.00	1.33	20.00	
6:30	UP	alternatívne	16.09	50.00	0.28	20.00	
7:00	UP	alternatívne	22.41	50.00	0.17	20.00	
7:30	UP	alternatívne	12.24	50.00	0.57	20.00	
8:00	UP	alternatívne	12.15	50.00	6.77	20.00	
8:30	UP	alternatívne	21.01F	50.00	6.15E	20.00	
9:00	UP	alternatívne	27.78	50.00	8.30	20.00	
9:30	UP	alternatívne	24.37	50.00	6.31	20.00	
10:00	UP	alternatívne	12.22	50.00	12.43	20.00	
10:30	UP	alternatívne	29.87	50.00	15.59	20.00	
11:00	UP	alternatívne	18.07	50.00	13.02	20.00	
11:30	UP	alternatívne	10.40	50.00	6.05	20.00	
12:00	UP	alternatívne	12.70	50.00	8.31	20.00	
12:30	UP	alternatívne	10.36	50.00	6.02	20.00	
13:00	UP	alternatívne	10.58	50.00	4.36	20.00	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 12hod 51min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 02.01.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	Pozn.
EL(fosílna)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	15.08	3.99	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	21.520	7.640	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	25/100%	25/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	25	25	
n neplatných PPH	1	1	
n nahradených PPH	0	1	
podiel F PPH pri UP	3.8%	3.8%	
Min PPH	10.36	0.17	
Max PPH	29.87	15.59	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 12hod 51min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 02.01.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 9/11

Veličina			NH3r		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílna)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	3.67	30.00	
1:00	UP	alternatívne	3.01	30.00	
1:30	UP	alternatívne	3.19	30.00	
2:00	UP	alternatívne	3.24	30.00	
2:30	UP	alternatívne	3.16	30.00	
3:00	UP	alternatívne	2.97	30.00	
3:30	UP	alternatívne	3.33	30.00	
4:00	UP	alternatívne	3.75	30.00	
4:30	UP	alternatívne	3.88	30.00	
5:00	UP	alternatívne	3.97	30.00	
5:30	UP	alternatívne	5.38	30.00	
6:00	UP	alternatívne	6.75	30.00	
6:30	UP	alternatívne	6.84	30.00	
7:00	UP	alternatívne	6.89	30.00	
7:30	UP	alternatívne	5.61	30.00	
8:00	UP	alternatívne	4.56	30.00	
8:30	UP	alternatívne	4.29F	30.00	
9:00	UP	alternatívne	4.56	30.00	
9:30	UP	alternatívne	3.27	30.00	
10:00	UP	alternatívne	3.05	30.00	
10:30	UP	alternatívne	2.55	30.00	
11:00	UP	alternatívne	2.05	30.00	
11:30	UP	alternatívne	1.73	30.00	
12:00	UP	alternatívne	1.48	30.00	
12:30	UP	alternatívne	1.32	30.00	
13:00	UP	alternatívne	1.23	30.00	
13:30	OST	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 01.01.2025

Preádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	12hod 51min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	02.01.2025	Strana :	10/11

Veličina	NH3r	
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	Pozn.
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	3.66	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	5.700	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	25/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	25	
n neplatných PPH	1	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	3.8%	
Min PPH	1.23	
Max PPH	6.89	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I	OST - Odstavené	EL - Emisný limit
B - PPH > 1.2*EL+I	NAB - nábeh	PPH - Polhodinová priemerná hodnota
C - PPH > 2*EL+I	OKA - Odstávka	PDH - priemerná denná hodnota
F - neplatná	UP - Ustálená prevádzka	I - Interval spoľahlivosti
E - nahradená	SKU - Skúšanie	MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
Q - PDH > EL	KAL - Kalibrácia	
	INY - Iný stav	
	VYP - Výpadok	
	ZPA - Zmena paliva	

.....

Prípadový protokol zo dňa 01.01.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		alternatívne
Celkový čas prevádzky systému:	12hod 51min	Kód:	1001
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	11/11
Tlačené dňa:	02.01.2025		

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
01:31:50 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
01:33:50 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
03:00:45 1 - TZL kontrola ---bol spustený
03:02:35 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:00:40 1 - TZL kontrola ---bol spustený
07:02:40 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:31:55 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
07:33:55 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
07:53:00 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:09:35 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
11:00:40 1 - TZL kontrola ---bol spustený
11:02:40 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
12:45:35 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
12:45:35 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
12:45:55 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
12:45:55 1 -
12:47:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000
12:49:15 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
12:49:15 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
12:49:15 1 - fosílna palivá ---bol zastavený
12:49:15 1 -
12:50:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
13:31:55 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
13:33:55 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
15:00:45 1 - TZL kontrola ---bol spustený
15:02:35 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:00:45 1 - TZL kontrola ---bol spustený
19:02:45 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:31:55 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
19:33:55 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
19:53:10 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
20:09:25 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
23:00:40 1 - TZL kontrola ---bol spustený
23:02:40 1 - TZL kontrola ---bol zastavený

.....
.....
.....