

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	fosílne	-	-	-	-	
11:30	NAB	fosílne	8.77	66815.87	143.19	991.21	
12:00	NAB	fosílne	9.39	72863.20	151.24	990.82	
12:30	NAB	fosílne	10.13	74468.51	184.83	990.37	
13:00	NAB	alternatívne	9.05	83993.42	147.69	990.47	
13:30	NAB	alternatívne	9.24	86217.67	124.97	990.51	
14:00	NAB	alternatívne	8.98	89610.21	139.33	990.31	
14:30	NAB	alternatívne	8.84	92268.83	160.74	990.19	
15:00	NAB	alternatívne	8.04	88487.31	122.47	989.96	
15:30	UP	alternatívne	9.56	98802.97	114.11	989.85	
16:00	UP	alternatívne	9.42	106715.79	113.41	990.33	
16:30	UP	alternatívne	8.92	106097.47	113.47	989.97	
17:00	UP	alternatívne	9.66	114515.74	113.96	989.92	
17:30	UP	alternatívne	9.86	116395.97	114.14	990.74	
18:00	UP	alternatívne	9.62	114606.68	115.94	990.93	
18:30	UP	alternatívne	9.49	113500.69	117.09	990.78	
19:00	UP	alternatívne	9.17	110896.18	117.65	990.67	
19:30	UP	alternatívne	9.25	107966.39	118.68	990.89	
20:00	UP	alternatívne	9.08	109121.91	120.95	991.10	
20:30	UP	alternatívne	8.89	108233.71	122.12	991.28	
21:00	UP	alternatívne	8.92	109438.94	122.70	991.52	
21:30	UP	alternatívne	8.83	108876.90	123.66	991.46	
22:00	UP	alternatívne	8.74	108512.62	123.02	991.41	
22:30	UP	alternatívne	8.73	107974.08	122.77	991.26	
23:00	UP	alternatívne	8.89	106991.32	122.56	991.26	
23:30	UP	alternatívne	8.98	107146.81	122.99	991.10	
24:00	UP	alternatívne	9.01	106421.65	124.22	990.83	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílna)					
I(%)					
PDH	9.17	109011.99	119.08	990.85	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	18	18	18	18	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Min PPH	8.73	98802.97	113.41	989.85	
Max PPH	9.86	116395.97	124.22	991.52	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m³N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	
7:30	OST	fosílne	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	
11:00	OST	fosílne	-	-	-	
11:30	NAB	fosílne	14.22	-	-	
12:00	NAB	fosílne	13.56	-	-	
12:30	NAB	fosílne	11.92	-	-	
13:00	NAB	alternatívne	14.13	-	-	
13:30	NAB	alternatívne	14.08	-	-	
14:00	NAB	alternatívne	12.32	-	-	
14:30	NAB	alternatívne	13.01	-	-	
15:00	NAB	alternatívne	13.72	-	-	
15:30	UP	alternatívne	12.76	132.83	-	
16:00	UP	alternatívne	12.28	141.51	-	
16:30	UP	alternatívne	12.67	195.88	-	
17:00	UP	alternatívne	12.28	186.60	-	
17:30	UP	alternatívne	12.14	172.51	-	
18:00	UP	alternatívne	11.92	248.52	-	
18:30	UP	alternatívne	12.17	282.82	-	
19:00	UP	alternatívne	12.42	372.59	-	
19:30	UP	alternatívne	11.96	624.37	-	
20:00	UP	alternatívne	11.13	1061.77	-	
20:30	UP	alternatívne	11.78	1266.76	-	
21:00	UP	alternatívne	11.46	1330.51	-	
21:30	UP	alternatívne	11.78	1276.87	-	
22:00	UP	alternatívne	11.83	1254.53	-	
22:30	UP	alternatívne	11.82	1263.38	-	
23:00	UP	alternatívne	11.40	1120.80	-	
23:30	UP	alternatívne	11.08	1209.27	-	
24:00	UP	alternatívne	10.88	1147.23	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 4/11

Veličina	H2O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílné)			
I(%)		10	
PDH	11.88	738.26	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		829.370	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		18/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	18	18	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	10.88	132.83	
Max PPH	12.76	1330.51	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 5/11

Veličina			NOxr		SO2r		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílné)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	fosílné	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	fosílné	-	-	-	-	
11:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
12:00	NAB	fosílné	-	-	-	-	
12:30	NAB	fosílné	-	-	-	-	
13:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
13:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
14:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
14:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
15:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
15:30	UP	alternatívne	343.12	500.00	3.05	50.00	
16:00	UP	alternatívne	424.37	500.00	2.91	50.00	
16:30	UP	alternatívne	495.05	500.00	2.83	50.00	
17:00	UP	alternatívne	512.93	500.00	2.99	50.00	
17:30	UP	alternatívne	976.18	500.00	2.75	50.00	
18:00	UP	alternatívne	420.21	500.00	2.94	50.00	
18:30	UP	alternatívne	516.81	500.00	2.91	50.00	
19:00	UP	alternatívne	563.06	500.00	2.72	50.00	
19:30	UP	alternatívne	458.26	500.00	2.73	50.00	
20:00	UP	alternatívne	323.91	500.00	2.63	50.00	
20:30	UP	alternatívne	263.50	500.00	3.54	50.00	
21:00	UP	alternatívne	282.51	500.00	3.56	50.00	
21:30	UP	alternatívne	293.28	500.00	3.73	50.00	
22:00	UP	alternatívne	315.61	500.00	3.89	50.00	
22:30	UP	alternatívne	328.05	500.00	3.82	50.00	
23:00	UP	alternatívne	371.15	500.00	3.78	50.00	
23:30	UP	alternatívne	362.66	500.00	4.16	50.00	
24:00	UP	alternatívne	387.39	500.00	4.44	50.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/11

Veličina	NOxr	SO2r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	424.34	3.30	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	675.900	4.590	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	18/100%	18/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	18	18	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	263.50	2.63	
Max PPH	976.18	4.44	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílne)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	-	-	
11:00	OST	fosílne	-	-	-	-	
11:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
13:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
14:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
14:30	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
15:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
15:30	UP	alternatívne	9.64	50.00	15.57	20.00	
16:00	UP	alternatívne	9.69	50.00	9.00	20.00	
16:30	UP	alternatívne	10.08	50.00	11.48	20.00	
17:00	UP	alternatívne	10.16	50.00	10.15	20.00	
17:30	UP	alternatívne	10.21	50.00	6.74	20.00	
18:00	UP	alternatívne	10.26	50.00	6.72	20.00	
18:30	UP	alternatívne	10.29	50.00	5.71	20.00	
19:00	UP	alternatívne	10.43	50.00	2.15	20.00	
19:30	UP	alternatívne	9.92	50.00	0.35	20.00	
20:00	UP	alternatívne	10.32	50.00	0.32	20.00	
20:30	UP	alternatívne	12.11	50.00	1.83	20.00	
21:00	UP	alternatívne	12.99	50.00	0.71	20.00	
21:30	UP	alternatívne	13.12	50.00	0.77	20.00	
22:00	UP	alternatívne	12.84	50.00	0.21	20.00	
22:30	UP	alternatívne	12.62	50.00	0.58	20.00	
23:00	UP	alternatívne	12.49	50.00	0.64	20.00	
23:30	UP	alternatívne	12.81	50.00	0.30	20.00	
24:00	UP	alternatívne	13.11	50.00	2.21	20.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	
EL(fosílné)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	11.28	4.19	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	15.320	21.530	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	18/100%	18/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	18	18	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	9.64	0.21	
Max PPH	13.12	15.57	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 9/11

Veličina			NH3r		
Jednotka			mg/m³N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílne)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	Pozn.
0:30	OST	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	
7:30	OST	fosílne	-	-	
8:00	OST	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	
10:30	OST	-	-	-	
11:00	OST	fosílne	-	-	
11:30	NAB	fosílne	-	-	
12:00	NAB	fosílne	-	-	
12:30	NAB	fosílne	-	-	
13:00	NAB	alternatívne	-	-	
13:30	NAB	alternatívne	-	-	
14:00	NAB	alternatívne	-	-	
14:30	NAB	alternatívne	-	-	
15:00	NAB	alternatívne	-	-	
15:30	UP	alternatívne	3.91	30.00	
16:00	UP	alternatívne	3.51	30.00	
16:30	UP	alternatívne	3.37	30.00	
17:00	UP	alternatívne	3.47	30.00	
17:30	UP	alternatívne	3.74	30.00	
18:00	UP	alternatívne	3.76	30.00	
18:30	UP	alternatívne	3.62	30.00	
19:00	UP	alternatívne	3.68	30.00	
19:30	UP	alternatívne	4.96	30.00	
20:00	UP	alternatívne	4.92	30.00	
20:30	UP	alternatívne	8.39	30.00	
21:00	UP	alternatívne	13.28	30.00	
21:30	UP	alternatívne	20.01	30.00	
22:00	UP	alternatívne	22.97	30.00	
22:30	UP	alternatívne	23.50	30.00	
23:00	UP	alternatívne	21.61	30.00	
23:30	UP	alternatívne	16.18	30.00	
24:00	UP	alternatívne	13.31	30.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/11

Veličina	NH3r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	9.90	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	12.790	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	18/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	18	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	3.37	
Max PPH	23.50	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Prípadevý protokol zo dňa 06.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 13hod 14min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 07.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
alternatívne
Kód: 1001
Strana : 11/11

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
00:49:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
00:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
04:40:25 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
04:42:25 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
04:49:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
04:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:11:45 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
07:11:45 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
07:11:45 1 - fosilne palivá ---bol spustený
07:13:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
07:13:05 1 -
07:14:30 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
07:14:30 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
07:14:30 1 - fosilne palivá ---bol zastavený
07:14:30 1 -
07:16:00 1 - Zmena stavu zdroja: Nábeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
07:52:10 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
08:08:20 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
08:49:10 1 - TZL kontrola ---bol spustený
08:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
09:59:50 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
10:30:55 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
10:40:25 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
10:42:25 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
10:43:20 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
10:46:25 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
10:46:25 1 - fosilne palivá ---bol spustený
10:48:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
10:48:05 1 -
12:27:50 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
12:27:50 1 - alternatívne
12:31:15 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
12:31:15 1 -
12:39:55 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
12:39:55 1 - alternatívne
12:49:10 1 - TZL kontrola ---bol spustený
12:51:10 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
14:57:35 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
14:57:35 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
14:58:00 1 - Zmena stavu zdroja: Nábeh prevádzky--->Ustálená prevádzka - 00000000
16:40:20 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
16:42:25 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
16:49:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
16:51:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:52:15 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
20:08:25 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
20:49:05 1 - TZL kontrola ---bol spustený
20:50:55 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
22:40:30 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
22:42:30 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený

.....
.....
.....