

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 11hod 8min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	UP	alternatívne	10.97	130351.24	122.16	985.51	
1:00	UP	alternatívne	10.95	131012.02	121.58	985.34	
1:30	UP	alternatívne	11.46	130173.27	120.97	985.19	
2:00	UP	alternatívne	10.96	129932.31	121.67	984.83	
2:30	UP	alternatívne	11.02	130093.48	120.28	984.80	
3:00	UP	alternatívne	10.86	128499.57	119.66	984.63	
3:30	UP	alternatívne	10.64	130105.42	121.51	984.66	
4:00	UP	alternatívne	10.73	127942.11	121.38	984.72	
4:30	UP	alternatívne	10.48	127701.20	121.96	984.79	
5:00	UP	alternatívne	10.80	127656.53	122.34	984.88	
5:30	UP	alternatívne	10.64	128175.88	122.20	984.95	
6:00	UP	alternatívne	10.57	129741.03	120.88	985.22	
6:30	UP	alternatívne	10.60	125045.01	120.32	985.35	
7:00	UP	alternatívne	9.67	116006.04	127.61	985.16	
7:30	UP	alternatívne	10.60	129977.77	125.17	985.54	
8:00	UP	alternatívne	10.49	128355.74	121.97	985.56	
8:30	UP	alternatívne	10.74	129059.52	121.56	985.68	
9:00	UP	alternatívne	10.67	129052.40	125.14	985.75	
9:30	UP	alternatívne	10.60	130268.83	124.15	985.70	
10:00	UP	alternatívne	10.70	129921.25	124.05	985.71	
10:30	UP	alternatívne	10.73	129828.85	121.34	985.72	
11:00	OKA	fosílne	12.13	121130.40	120.60	985.60	
11:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 11hod 8min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílna)					
I(%)					
PDH	10.71	128519.02	122.28	985.22	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	21	21	21	21	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Min PPH	9.67	116006.04	119.66	984.63	
Max PPH	11.46	131012.02	127.61	985.75	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 11hod 8min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m³N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílne)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	12.75	1524.95	-	
1:00	UP	alternatívne	12.72	1558.01	-	
1:30	UP	alternatívne	12.83	1217.01	-	
2:00	UP	alternatívne	13.07	1283.05	-	
2:30	UP	alternatívne	13.11	1124.40	-	
3:00	UP	alternatívne	13.00	1266.52	-	
3:30	UP	alternatívne	13.00	1723.51	-	
4:00	UP	alternatívne	12.94	1489.78	-	
4:30	UP	alternatívne	13.03	1882.26	-	
5:00	UP	alternatívne	12.77	1629.60	-	
5:30	UP	alternatívne	13.26	1057.74	-	
6:00	UP	alternatívne	13.43	1181.43	-	
6:30	UP	alternatívne	13.46	1118.43	-	
7:00	UP	alternatívne	13.99	1836.50	-	
7:30	UP	alternatívne	13.31	1559.76	-	
8:00	UP	alternatívne	13.14	1559.48	-	
8:30	UP	alternatívne	13.11	1434.62	-	
9:00	UP	alternatívne	13.07	1585.94	-	
9:30	UP	alternatívne	13.21	1471.03	-	
10:00	UP	alternatívne	13.38	1281.33	-	
10:30	UP	alternatívne	13.34	963.14	-	
11:00	OKA	fosílne	13.15	-	-	
11:30	OST	fosílne	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	11hod 8min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	28.03.2025	Strana :	4/11

Veličina	H2O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílné)			
I(%)		10	
PDH	13.14	1416.59	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		1803.250	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		21/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	21	21	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	12.72	963.14	
Max PPH	13.99	1882.26	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I B - PPH > 1.2*EL+I C - PPH > 2*EL+I F - neplatná E - nahradená Q - PDH > EL	OST - Odstavené NAB - nábeh OKA - Odstávka UP - Ustálená prevádzka SKU - Skúšanie KAL - Kalibrácia INY - Iný stav VYP - Výpadok ZPA - Zmena paliva	EL - Emisný limit PPH - Polhodinová priemerná hodnota PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
---	---	--

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 11hod 8min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 5/11

Veličina			NO _x r		SO ₂ r		Pozn.
Jednotka			mg/m ³ N		mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílne)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	492.33	500.00	8.11	50.00	
1:00	UP	alternatívne	462.30	500.00	7.93	50.00	
1:30	UP	alternatívne	460.99	500.00	8.38	50.00	
2:00	UP	alternatívne	437.26	500.00	7.76	50.00	
2:30	UP	alternatívne	466.95	500.00	7.71	50.00	
3:00	UP	alternatívne	465.95	500.00	7.89	50.00	
3:30	UP	alternatívne	448.72	500.00	10.31	50.00	
4:00	UP	alternatívne	468.06	500.00	11.27	50.00	
4:30	UP	alternatívne	460.85	500.00	18.53	50.00	
5:00	UP	alternatívne	511.91	500.00	28.67	50.00	
5:30	UP	alternatívne	464.56	500.00	19.92	50.00	
6:00	UP	alternatívne	445.29	500.00	15.58	50.00	
6:30	UP	alternatívne	461.22	500.00	11.64	50.00	
7:00	UP	alternatívne	444.84	500.00	9.65	50.00	
7:30	UP	alternatívne	470.70	500.00	11.15	50.00	
8:00	UP	alternatívne	494.47	500.00	10.25	50.00	
8:30	UP	alternatívne	463.53	500.00	11.58	50.00	
9:00	UP	alternatívne	466.40	500.00	9.79	50.00	
9:30	UP	alternatívne	489.65	500.00	8.29	50.00	
10:00	UP	alternatívne	499.11	500.00	7.84	50.00	
10:30	UP	alternatívne	494.86	500.00	7.78	50.00	
11:00	OKA	fosílne	-	-	-	-	
11:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 11hod 8min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/11

Veličina	NOxr	SO2r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	470.00	11.43	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	628.510	14.700	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	21/100%	21/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	21	21	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	437.26	7.71	
Max PPH	511.91	28.67	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 11hod 8min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílne)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	UP	alternatívne	27.19	50.00	7.50	20.00	
1:00	UP	alternatívne	29.55	50.00	6.83	20.00	
1:30	UP	alternatívne	31.90	50.00	6.38	20.00	
2:00	UP	alternatívne	25.76	50.00	17.89	20.00	
2:30	UP	alternatívne	24.25	50.00	14.61	20.00	
3:00	UP	alternatívne	24.89	50.00	8.55	20.00	
3:30	UP	alternatívne	25.67	50.00	9.43	20.00	
4:00	UP	alternatívne	25.10	50.00	13.31	20.00	
4:30	UP	alternatívne	27.57	50.00	8.59	20.00	
5:00	UP	alternatívne	40.30	50.00	11.72	20.00	
5:30	UP	alternatívne	26.21	50.00	4.94	20.00	
6:00	UP	alternatívne	26.55	50.00	1.93	20.00	
6:30	UP	alternatívne	26.48	50.00	4.02	20.00	
7:00	UP	alternatívne	29.90	50.00	17.84	20.00	
7:30	UP	alternatívne	33.85	50.00	11.99	20.00	
8:00	UP	alternatívne	25.97	50.00	5.70	20.00	
8:30	UP	alternatívne	25.23	50.00	6.19	20.00	
9:00	UP	alternatívne	24.56	50.00	13.77	20.00	
9:30	UP	alternatívne	27.90	50.00	5.89	20.00	
10:00	UP	alternatívne	25.03	50.00	4.35	20.00	
10:30	UP	alternatívne	25.30	50.00	3.61	20.00	
11:00	OKA	fosílne	-	-	-	-	
11:30	OST	fosílne	-	-	-	-	
12:00	OST	-	-	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 11hod 8min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	
EL(fosílné)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	27.58	8.81	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	35.710	12.720	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	21/100%	21/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	21	21	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	24.25	1.93	
Max PPH	40.30	17.89	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 11hod 8min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 9/11

Veličina			NH3r		
Jednotka			mg/m³N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílne)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	Pozn.
0:30	UP	alternatívne	12.09	30.00	
1:00	UP	alternatívne	11.82	30.00	
1:30	UP	alternatívne	12.68	30.00	
2:00	UP	alternatívne	10.72	30.00	
2:30	UP	alternatívne	9.30	30.00	
3:00	UP	alternatívne	8.25	30.00	
3:30	UP	alternatívne	7.24	30.00	
4:00	UP	alternatívne	6.80	30.00	
4:30	UP	alternatívne	5.72	30.00	
5:00	UP	alternatívne	5.39	30.00	
5:30	UP	alternatívne	5.74	30.00	
6:00	UP	alternatívne	6.52	30.00	
6:30	UP	alternatívne	7.26	30.00	
7:00	UP	alternatívne	9.91	30.00	
7:30	UP	alternatívne	11.22	30.00	
8:00	UP	alternatívne	7.28	30.00	
8:30	UP	alternatívne	7.61	30.00	
9:00	UP	alternatívne	6.34	30.00	
9:30	UP	alternatívne	8.24	30.00	
10:00	UP	alternatívne	9.74	30.00	
10:30	UP	alternatívne	10.62	30.00	
11:00	OKA	fosílne	-	-	
11:30	OST	fosílne	-	-	
12:00	OST	-	-	-	
12:30	OST	-	-	-	
13:00	OST	-	-	-	
13:30	OST	-	-	-	
14:00	OST	-	-	-	
14:30	OST	-	-	-	
15:00	OST	-	-	-	
15:30	OST	-	-	-	
16:00	OST	-	-	-	
16:30	OST	-	-	-	
17:00	OST	-	-	-	
17:30	OST	-	-	-	
18:00	OST	-	-	-	
18:30	OST	-	-	-	
19:00	OST	-	-	-	
19:30	OST	-	-	-	
20:00	OST	-	-	-	
20:30	OST	-	-	-	
21:00	OST	-	-	-	
21:30	OST	-	-	-	
22:00	OST	-	-	-	
22:30	OST	-	-	-	
23:00	OST	-	-	-	
23:30	OST	-	-	-	
24:00	OST	-	-	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 11hod 8min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 28.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/11

Veličina	NH3r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	8.59	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	11.350	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	21/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	21	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	5.39	
Max PPH	12.68	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Prípadevý protokol zo dňa 27.03.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		fosílné
Celkový čas prevádzky systému:	11hod 8min	Kód:	1001
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	11/11
Tlačené dňa:	28.03.2025		

```

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
00:47:55 1 - TZL kontrola ---bol spustený
00:50:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
04:41:20 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
04:43:20 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
04:47:55 1 - TZL kontrola ---bol spustený
04:49:55 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
07:44:25 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
07:44:25 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
07:46:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000
07:47:50 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
07:47:50 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
07:49:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky--->Ustálená prevádzka - 00000000
07:51:10 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
07:57:30 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
07:57:30 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
07:58:50 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
07:58:50 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
08:07:30 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
08:17:15 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
08:17:15 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
08:18:00 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
08:18:00 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
08:47:55 1 - TZL kontrola ---bol spustený
08:49:55 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
10:39:20 1 - ustálená prevádzka ---bol zastavený
10:39:20 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
10:40:00 1 - alternatívne palivá ---bol zastavený
10:40:00 1 -
10:41:00 1 - Zmena stavu zdroja: Ustálená prevádzka--->Dobeh prevádzky - 00000000
10:41:10 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
10:43:20 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
11:00:25 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
11:00:25 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
11:00:25 1 - fosílné palivá ---bol zastavený
11:00:25 1 -
11:01:00 1 - Zmena stavu zdroja: Dobeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
11:01:05 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
11:01:05 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
11:01:05 1 - fosílné palivá ---bol spustený
11:02:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
11:02:05 1 -
11:06:20 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
11:06:20 1 - odstavená prevádzka ---bol spustený
11:06:20 1 - fosílné palivá ---bol zastavený
11:06:20 1 -
11:08:00 1 - Zmena stavu zdroja: Nábeh prevádzky--->Odstavená prevádzka - 00000000
12:47:55 1 - TZL kontrola ---bol spustený
12:50:00 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
16:41:15 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
16:43:20 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
16:47:55 1 - TZL kontrola ---bol spustený
16:49:55 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
19:51:10 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
20:07:05 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
20:47:55 1 - TZL kontrola ---bol spustený
20:49:50 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
22:41:15 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
22:43:15 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený

```

.....
.....
.....