

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 14hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 1/11

Veličina			O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka			%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)							
EL(fosílne)							
I(%)							
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	PPH	PPH	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	NAB	fosílne	17.70	19058.51	61.00	978.92	
11:00	NAB	fosílne	17.39	19071.78	62.83	978.82	
11:30	NAB	fosílne	16.95	18976.98	65.15	978.54	
12:00	NAB	fosílne	16.55	18936.93	67.71	977.95	
12:30	NAB	fosílne	16.17	18990.44	70.53	977.70	
13:00	NAB	fosílne	15.61	18746.91	73.34	977.31	
13:30	NAB	fosílne	15.38	18865.69	76.21	977.12	
14:00	NAB	fosílne	14.96	18831.75	79.21	976.94	
14:30	NAB	fosílne	14.41	18609.50	82.37	976.90	
15:00	NAB	fosílne	13.68	18377.71	85.07	976.88	
15:30	NAB	fosílne	12.94	18357.29	87.57	976.58	
16:00	NAB	fosílne	12.76	18558.31	90.63	976.22	
16:30	NAB	fosílne	12.42	18958.59	94.09	975.80	
17:00	NAB	fosílne	11.99	20256.62	97.82	975.58	
17:30	NAB	fosílne	12.36	22887.72	102.66	975.54	
18:00	NAB	fosílne	12.40	23464.20	107.84	975.40	
18:30	NAB	fosílne	12.60	24368.84	106.24	975.30	
19:00	NAB	fosílne	12.47	24358.63	101.46	975.48	
19:30	NAB	fosílne	12.82	35466.10	106.68	975.79	
20:00	NAB	fosílne	12.64	81566.56	119.31	976.51	
20:30	NAB	fosílne	10.24	81161.47	121.58	976.61	
21:00	NAB	fosílne	8.55	83649.29	118.11	976.98	
21:30	NAB	fosílne	8.64	80867.12	116.84	977.08	
22:00	NAB	alternatívne	8.96	83273.85	116.97	977.31	
22:30	UP	alternatívne	8.86	88938.50	112.67	977.77	
23:00	UP	alternatívne	9.77	107396.19	108.50	978.03	
23:30	UP	alternatívne	9.91	115100.48	112.36	978.39	
24:00	UP	alternatívne	9.54	116838.84	115.59	978.33	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 14hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 2/11

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	
EL(alternatívne)					
EL(fosílna)					
I(%)					
PDH	9.52	107068.50	112.28	978.13	
EL (PDH)					
MZLd < EL v kg					
MZLd > EL v kg					
n PPH < 1.2*EL+I					
n PPH > 1.2*EL+I					
n PPH > 2*EL+I					
n platných PPH	4	4	4	4	
n neplatných PPH	0	0	0	0	
n nahradených PPH	0	0	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	
Min PPH	8.86	88938.50	108.50	977.77	
Max PPH	9.91	116838.84	115.59	978.39	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 14hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 3/11

Veličina			H2O	CO _r		Pozn.
Jednotka			%	mg/m³N		
EL(alternatívne)						
EL(fosílné)						
I(%)				10		
Čas	Stav	Palivo	PPH	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	
10:30	NAB	fosílné	8.39	-	-	
11:00	NAB	fosílné	8.38	-	-	
11:30	NAB	fosílné	8.44	-	-	
12:00	NAB	fosílné	8.49	-	-	
12:30	NAB	fosílné	8.55	-	-	
13:00	NAB	fosílné	8.62	-	-	
13:30	NAB	fosílné	8.65	-	-	
14:00	NAB	fosílné	8.74	-	-	
14:30	NAB	fosílné	8.82	-	-	
15:00	NAB	fosílné	8.95	-	-	
15:30	NAB	fosílné	9.07	-	-	
16:00	NAB	fosílné	9.09	-	-	
16:30	NAB	fosílné	9.17	-	-	
17:00	NAB	fosílné	9.22	-	-	
17:30	NAB	fosílné	9.14	-	-	
18:00	NAB	fosílné	9.11	-	-	
18:30	NAB	fosílné	9.72	-	-	
19:00	NAB	fosílné	9.61	-	-	
19:30	NAB	fosílné	9.51	-	-	
20:00	NAB	fosílné	11.97	-	-	
20:30	NAB	fosílné	12.94	-	-	
21:00	NAB	fosílné	13.62	-	-	
21:30	NAB	fosílné	13.45	-	-	
22:00	NAB	alternatívne	13.38	-	-	
22:30	UP	alternatívne	13.71	643.20	-	
23:00	UP	alternatívne	13.31	390.91	-	
23:30	UP	alternatívne	13.46	1024.33	-	
24:00	UP	alternatívne	13.67	1547.22	-	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		
Celkový čas prevádzky systému:	14hod 0min		
ID oprávnených osôb:	operator	Kód:	1001
Tlačené dňa:	31.03.2025	Strana :	4/11

Veličina	H2O	CO _r	Pozn.
Jednotka	%	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)			
EL(fosílné)			
I(%)		10	
PDH	13.54	901.41	
EL (PDH)		-	
MZLd < EL v kg		246.840	
MZLd > EL v kg		0.000	
n PPH < 1.2*EL+I		4/100%	
n PPH > 1.2*EL+I		0/0%	
n PPH > 2*EL+I		0/0%	
n platných PPH	4	4	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	13.31	390.91	
Max PPH	13.71	1547.22	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I B - PPH > 1.2*EL+I C - PPH > 2*EL+I F - neplatná E - nahradená Q - PDH > EL	OST - Odstavené NAB - nábeh OKA - Odstávka UP - Ustálená prevádzka SKU - Skúšanie KAL - Kalibrácia INY - Iný stav VYP - Výpadok ZPA - Zmena paliva	EL - Emisný limit PPH - Polhodinová priemerná hodnota PDH - priemerná denná hodnota I - Interval spoľahlivosti MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg
---	---	--

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 14hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 5/11

Veličina			NO _x r		SO ₂ r		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			500.00		50.00		
EL(fosílne)			500.00		300.00		
I(%)			20		20		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
11:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
11:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
17:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
17:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
18:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
18:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
19:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
19:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
20:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
20:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
21:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
21:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
22:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
22:30	UP	alternatívne	323.22	500.00	6.43	50.00	
23:00	UP	alternatívne	451.14	500.00	7.26	50.00	
23:30	UP	alternatívne	465.35	500.00	8.18	50.00	
24:00	UP	alternatívne	459.65	500.00	7.90	50.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 14hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/11

Veličina	NO _x r	SO ₂ r	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00	50.00	
EL(fosílna)	500.00	300.00	
I(%)	20	20	
PDH	424.84	7.44	
EL (PDH)	500.00	50.00	
MZLd < EL v kg	234.140	4.570	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	4/100%	4/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	4	4	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	323.22	6.43	
Max PPH	465.35	8.18	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 14hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 7/11

Veličina			TOCr		TZLr		Pozn.
Jednotka			mg/m³N		mg/m³N		
EL(alternatívne)			50.00		20.00		
EL(fosílne)					20.00		
I(%)			30		30		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	PPH	EL	
0:30	OST	-	-	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	-	-	
10:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
11:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
11:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
12:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
13:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
14:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
15:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
16:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
17:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
17:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
18:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
18:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
19:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
19:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
20:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
20:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
21:00	NAB	fosílne	-	-	-	-	
21:30	NAB	fosílne	-	-	-	-	
22:00	NAB	alternatívne	-	-	-	-	
22:30	UP	alternatívne	19.94	50.00	4.26	20.00	
23:00	UP	alternatívne	23.33	50.00	4.56	20.00	
23:30	UP	alternatívne	26.76	50.00	3.93	20.00	
24:00	UP	alternatívne	25.62	50.00	1.44	20.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 14hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 8/11

Veličina	TOCr	TZLr	Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00	20.00	
EL(fosílné)		20.00	
I(%)	30	30	
PDH	23.91	3.55	
EL (PDH)	50.00	20.00	
MZLd < EL v kg	9.230	5.450	
MZLd > EL v kg	0.000	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	4/100%	4/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	0/0%	
n platných PPH	4	4	
n neplatných PPH	0	0	
n nahradených PPH	0	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	0.0%	
Min PPH	19.94	1.44	
Max PPH	26.76	4.56	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 14hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 9/11

Veličina			NH3r		
Jednotka			mg/m³N		
EL(alternatívne)			30.00		
EL(fosílne)			30.00		
I(%)			40		
Čas	Stav	Palivo	PPH	EL	Pozn.
0:30	OST	-	-	-	
1:00	OST	-	-	-	
1:30	OST	-	-	-	
2:00	OST	-	-	-	
2:30	OST	-	-	-	
3:00	OST	-	-	-	
3:30	OST	-	-	-	
4:00	OST	-	-	-	
4:30	OST	-	-	-	
5:00	OST	-	-	-	
5:30	OST	-	-	-	
6:00	OST	-	-	-	
6:30	OST	-	-	-	
7:00	OST	-	-	-	
7:30	OST	-	-	-	
8:00	OST	-	-	-	
8:30	OST	-	-	-	
9:00	OST	-	-	-	
9:30	OST	-	-	-	
10:00	OST	-	-	-	
10:30	NAB	fosílne	-	-	
11:00	NAB	fosílne	-	-	
11:30	NAB	fosílne	-	-	
12:00	NAB	fosílne	-	-	
12:30	NAB	fosílne	-	-	
13:00	NAB	fosílne	-	-	
13:30	NAB	fosílne	-	-	
14:00	NAB	fosílne	-	-	
14:30	NAB	fosílne	-	-	
15:00	NAB	fosílne	-	-	
15:30	NAB	fosílne	-	-	
16:00	NAB	fosílne	-	-	
16:30	NAB	fosílne	-	-	
17:00	NAB	fosílne	-	-	
17:30	NAB	fosílne	-	-	
18:00	NAB	fosílne	-	-	
18:30	NAB	fosílne	-	-	
19:00	NAB	fosílne	-	-	
19:30	NAB	fosílne	-	-	
20:00	NAB	fosílne	-	-	
20:30	NAB	fosílne	-	-	
21:00	NAB	fosílne	-	-	
21:30	NAB	fosílne	-	-	
22:00	NAB	alternatívne	-	-	
22:30	UP	alternatívne	3.22	30.00	
23:00	UP	alternatívne	3.81	30.00	
23:30	UP	alternatívne	7.26	30.00	
24:00	UP	alternatívne	9.41	30.00	

Denný protokol emisných hodnôt zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 14hod 0min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 31.03.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 10/11

Veličina	NH3r	Pozn.
Jednotka	mg/m³N	
EL(alternatívne)	30.00	
EL(fosílna)	30.00	
I(%)	40	
PDH	5.93	
EL (PDH)	30.00	
MZLd < EL v kg	2.190	
MZLd > EL v kg	0.000	
n PPH < 1.2*EL+I	4/100%	
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%	
n PPH > 2*EL+I	0/0%	
n platných PPH	4	
n neplatných PPH	0	
n nahradených PPH	0	
podiel F PPH pri UP	0.0%	
Min PPH	3.22	
Max PPH	9.41	

Vysvetlivky:

PPH < 1.2*EL+I

B - PPH > 1.2*EL+I

C - PPH > 2*EL+I

F - neplatná

E - nahradená

Q - PDH > EL

OST - Odstavené

NAB - nábeh

OKA - Odstávka

UP - Ustálená prevádzka

SKU - Skúšanie

KAL - Kalibrácia

INY - Iný stav

VYP - Výpadok

ZPA - Zmena paliva

EL - Emisný limit

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PDH - priemerná denná hodnota

I - Interval spoľahlivosti

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

.....

.....

.....

Prípadový protokol zo dňa 30.03.2025

Prevádzkovateľ:	Cementáreň Ladce	Zdroj:	Rotačná pec
Meracie miesto:	komín		alternatívne
Celkový čas prevádzky systému:	14hod 0min	Kód:	1001
ID oprávnených osôb:	operator	Strana :	11/11
Tlačené dňa:	31.03.2025		

00:00:00 1 - Registrácia zdroja: meno=ladcell_A užívateľ=1 verzia=3.079_RSx 12-05-2022
00:47:50 1 - TZL kontrola ---bol spustený
00:49:55 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
04:41:30 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
04:43:35 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
04:47:50 1 - TZL kontrola ---bol spustený
04:49:50 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
06:51:15 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
07:07:40 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
08:48:00 1 - TZL kontrola ---bol spustený
08:49:50 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
09:57:20 1 - nábeh/dobeh ---bol spustený
09:57:20 1 - odstavená prevádzka ---bol zastavený
09:57:20 1 - fosílna palivá ---bol spustený
09:59:00 1 - Zmena stavu zdroja: Odstavená prevádzka--->Nábeh prevádzky - 00000000
09:59:05 1 -
10:41:35 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
10:43:40 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
12:47:50 1 - TZL kontrola ---bol spustený
12:49:50 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
16:41:35 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
16:43:35 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený
16:47:50 1 - TZL kontrola ---bol spustený
16:49:50 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
18:51:15 1 - ACF5000 údržba ---bol spustený
19:07:25 1 - ACF5000 údržba ---bol zastavený
20:47:50 1 - TZL kontrola ---bol spustený
20:49:50 1 - TZL kontrola ---bol zastavený
21:27:50 1 - alternatívne palivá ---bol spustený
21:27:50 1 - alternatívne
22:13:55 1 - ustálená prevádzka ---bol spustený
22:13:55 1 - nábeh/dobeh ---bol zastavený
22:14:00 1 - Zmena stavu zdroja: Nábeh prevádzky--->Ustálená prevádzka - 00000000
22:41:40 1 - FLOW kontrola ---bol spustený
22:43:40 1 - FLOW kontrola ---bol zastavený

.....
.....
.....