

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
 Strana : 2/15

Veličina	O2	ObPr	TEMP	PRES	H2O	Pozn.
Jednotka	%	Nm3/h	°C	hPa	%	
EL(alternatívne)						
EL(fosilne)						
I(%)						
PMH	10.50	127501.71	125.12	986.93	13.07	
MZLm v t/mesiac	-	-	-	-	-	
MZLm < EL						
MZLm > EL						
MZLm > limit F _{PDH}						
n PPH < 1.2*EL+I						
n PPH > 1.2*EL+I						
n PPH > 2*EL+I						
n platných PPH	363/96%	363/96%	379/100%	379/100%	363/96%	
n neplatných PPH	16/4%	16/4%	0/0%	0/0%	16/4%	
n nahradených PPH	16/4%	16/4%	0/0%	0/0%	16/4%	
n PDH < EL						
n PDH > EL						
n platných PDH	9	9	9	9	9	
n neplatných PDH	0	0	0	0	0	
Min PPH	8.71	100885.50	116.46	976.06	12.13	
Max PPH	11.79	241988.78	137.20	990.96	14.35	
Min PDH	10.30	111522.19	120.80	978.86	12.86	
Max PDH	11.20	137593.40	131.68	990.41	13.95	

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 3/15

Veličina	CO _r			Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	kg/deň	
EL(alternatívne)				
EL(fosilne)				
I(%)	10			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2025	1002.86	2784.39	-	
02.04.2025	1132.35	3389.27	-	
03.04.2025	998.33	3069.17	-	
04.04.2025	1198.11	3588.04	-	
05.04.2025	829.53	2584.79	-	
06.04.2025	925.31	2810.37	-	
07.04.2025	909.05	2728.42	-	
08.04.2025	970.32	2938.26	-	
09.04.2025	1005.39	109.16	-	
10.04.2025	-	-	-	
11.04.2025	-	-	-	
12.04.2025	-	-	-	
13.04.2025	-	-	-	
14.04.2025	-	-	-	
15.04.2025	-	-	-	
16.04.2025	-	-	-	
17.04.2025	-	-	-	
18.04.2025	-	-	-	
19.04.2025	-	-	-	
20.04.2025	-	-	-	
21.04.2025	-	-	-	
22.04.2025	-	-	-	
23.04.2025	-	-	-	
24.04.2025	-	-	-	
25.04.2025	-	-	-	
26.04.2025	-	-	-	
27.04.2025	-	-	-	
28.04.2025	-	-	-	
29.04.2025	-	-	-	
30.04.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 4/15

Veličina	CO _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)			Pozn.
EL(fosilne)			
I(%)	10		
PMH	995.65		
MZLm v t/mesiac	24.002		
MZLm < EL	24.002		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	363/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	363/96%		
n neplatných PPH	16/4%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	9/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	9		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	211.03		
Max PPH	2623.18		
Min PDH	829.53		
Max PDH	1198.11		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec

Kód: 1001
Strana : 5/15

Veličina	NOx			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	500.00			
EL(fosilne)	500.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2025	471.54	1208.34	500.00	
02.04.2025	468.58	1361.87	500.00	
03.04.2025	467.86	1372.08	500.00	
04.04.2025	469.56	1374.28	500.00	
05.04.2025	475.51	1381.86	500.00	
06.04.2025	472.32	1354.53	500.00	
07.04.2025	473.83	1337.85	500.00	
08.04.2025	472.13	1358.05	500.00	
09.04.2025	479.17	51.96	500.00	
10.04.2025	-	-	-	
11.04.2025	-	-	-	
12.04.2025	-	-	-	
13.04.2025	-	-	-	
14.04.2025	-	-	-	
15.04.2025	-	-	-	
16.04.2025	-	-	-	
17.04.2025	-	-	-	
18.04.2025	-	-	-	
19.04.2025	-	-	-	
20.04.2025	-	-	-	
21.04.2025	-	-	-	
22.04.2025	-	-	-	
23.04.2025	-	-	-	
24.04.2025	-	-	-	
25.04.2025	-	-	-	
26.04.2025	-	-	-	
27.04.2025	-	-	-	
28.04.2025	-	-	-	
29.04.2025	-	-	-	
30.04.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
 Meracie miesto: komín
 Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
 ID oprávnených osôb: operator
 Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
 Kód: 1001
 Strana : 6/15

Veličina	NOx _r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	500.00		Pozn.
EL(fosilne)	500.00		
I(%)	20		
PMH	471.46		
MZLm v t/mesiac	10.801		
MZLm < EL	10.801		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	363/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	363/96%		
n neplatných PPH	16/4%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	9/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	9		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	391.36		
Max PPH	534.54		
Min PDH	467.86		
Max PDH	479.17		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 7/15

Veličina	SO ₂ r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosilne)	300.00			
I(%)	20			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2025	6.65	16.81	50.00	
02.04.2025	6.41	18.61	50.00	
03.04.2025	8.79	25.32	50.00	
04.04.2025	8.39	24.27	50.00	
05.04.2025	30.38	84.15	50.00	
06.04.2025	19.52	53.55	50.00	
07.04.2025	30.92	83.03	50.00	
08.04.2025	20.77	57.30	50.00	
09.04.2025	28.01	3.04	50.00	
10.04.2025	-	-	-	
11.04.2025	-	-	-	
12.04.2025	-	-	-	
13.04.2025	-	-	-	
14.04.2025	-	-	-	
15.04.2025	-	-	-	
16.04.2025	-	-	-	
17.04.2025	-	-	-	
18.04.2025	-	-	-	
19.04.2025	-	-	-	
20.04.2025	-	-	-	
21.04.2025	-	-	-	
22.04.2025	-	-	-	
23.04.2025	-	-	-	
24.04.2025	-	-	-	
25.04.2025	-	-	-	
26.04.2025	-	-	-	
27.04.2025	-	-	-	
28.04.2025	-	-	-	
29.04.2025	-	-	-	
30.04.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 8/15

Veličina	SO ₂ r		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	50.00		Pozn.
EL(fosilne)	300.00		
I(%)	20		
PMH	16.73		
MZLm v t/mesiac	0.366		
MZLm < EL	0.366		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	363/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	363/96%		
n neplatných PPH	16/4%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	9/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	9		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	5.42		
Max PPH	92.79		
Min PDH	6.41		
Max PDH	30.92		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 9/15

Veličina	TOCr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	50.00			
EL(fosilne)				
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2025	21.37	54.93	50.00	
02.04.2025	23.63	67.85	50.00	
03.04.2025	23.17	68.03	50.00	
04.04.2025	24.45	71.14	50.00	
05.04.2025	26.35	76.13	50.00	
06.04.2025	24.03	68.86	50.00	
07.04.2025	27.16	76.13	50.00	
08.04.2025	27.53	78.50	50.00	
09.04.2025	20.55	2.22	50.00	
10.04.2025	-	-	-	
11.04.2025	-	-	-	
12.04.2025	-	-	-	
13.04.2025	-	-	-	
14.04.2025	-	-	-	
15.04.2025	-	-	-	
16.04.2025	-	-	-	
17.04.2025	-	-	-	
18.04.2025	-	-	-	
19.04.2025	-	-	-	
20.04.2025	-	-	-	
21.04.2025	-	-	-	
22.04.2025	-	-	-	
23.04.2025	-	-	-	
24.04.2025	-	-	-	
25.04.2025	-	-	-	
26.04.2025	-	-	-	
27.04.2025	-	-	-	
28.04.2025	-	-	-	
29.04.2025	-	-	-	
30.04.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 10/15

Veličina	TOCr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	50.00		Pozn.
EL(fosilne)			
I(%)	30		
PMH	24.75		
MZLm v t/mesiac	0.564		
MZLm < EL	0.564		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	363/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	363/96%		
n neplatných PPH	16/4%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	9/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	9		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	17.86		
Max PPH	63.99		
Min PDH	20.55		
Max PDH	27.53		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 11/15

Veličina	TZLr			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	20.00			
EL(fosilne)	20.00			
I(%)	30			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2025	5.28	17.31	20.00	
02.04.2025	7.52	23.27	20.00	
03.04.2025	4.92	15.80	20.00	
04.04.2025	7.39	22.15	20.00	
05.04.2025	6.04	18.45	20.00	
06.04.2025	7.61	23.14	20.00	
07.04.2025	8.48	25.22	20.00	
08.04.2025	6.56	20.25	20.00	
09.04.2025	4.38	0.47	20.00	
10.04.2025	-	-	-	
11.04.2025	-	-	-	
12.04.2025	-	-	-	
13.04.2025	-	-	-	
14.04.2025	-	-	-	
15.04.2025	-	-	-	
16.04.2025	-	-	-	
17.04.2025	-	-	-	
18.04.2025	-	-	-	
19.04.2025	-	-	-	
20.04.2025	-	-	-	
21.04.2025	-	-	-	
22.04.2025	-	-	-	
23.04.2025	-	-	-	
24.04.2025	-	-	-	
25.04.2025	-	-	-	
26.04.2025	-	-	-	
27.04.2025	-	-	-	
28.04.2025	-	-	-	
29.04.2025	-	-	-	
30.04.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 12/15

Veličina	TZLr		Pozn.
Jednotka	mg/m ³ N		
EL(alternatívne)	20.00		
EL(fosilne)	20.00		
I(%)	30		
PMH	6.74		
MZLm v t/mesiac	0.166		
MZLm < EL	0.166		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	363/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	363/96%		
n neplatných PPH	16/4%		
n nahradených PPH	16/4%		
n PDH < EL	9/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	9		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	0.44		
Max PPH	36.87		
Min PDH	4.38		
Max PDH	8.48		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 13/15

Veličina	NH3r			Pozn.
	mg/m ³ N	kg/deň	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00			
EL(fosilne)	30.00			
I(%)	40			
Dátum	PDH	MZLd	EL (PDH)	
01.04.2025	7.67	19.83	30.00	
02.04.2025	11.79	34.06	30.00	
03.04.2025	9.98	29.29	30.00	
04.04.2025	11.32	33.11	30.00	
05.04.2025	7.12	21.39	30.00	
06.04.2025	4.51	13.99	30.00	
07.04.2025	5.24	15.75	30.00	
08.04.2025	8.09	23.62	30.00	
09.04.2025	6.52	0.71	30.00	
10.04.2025	-	-	-	
11.04.2025	-	-	-	
12.04.2025	-	-	-	
13.04.2025	-	-	-	
14.04.2025	-	-	-	
15.04.2025	-	-	-	
16.04.2025	-	-	-	
17.04.2025	-	-	-	
18.04.2025	-	-	-	
19.04.2025	-	-	-	
20.04.2025	-	-	-	
21.04.2025	-	-	-	
22.04.2025	-	-	-	
23.04.2025	-	-	-	
24.04.2025	-	-	-	
25.04.2025	-	-	-	
26.04.2025	-	-	-	
27.04.2025	-	-	-	
28.04.2025	-	-	-	
29.04.2025	-	-	-	
30.04.2025	-	-	-	

Mesačný protokol emisných hodnôt za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 14/15

Veličina	NH3r		Pozn.
	Jednotka	mg/m ³ N	
EL(alternatívne)	30.00		
EL(fosilne)	30.00		
I(%)	40		
PMH	8.22		
MZLm v t/mesiac	0.192		
MZLm < EL	0.192		
MZLm > EL	0.000		
MZLm > limit F _{PDH}	0.000		
n PPH < 1.2*EL+I	363/100%		
n PPH > 1.2*EL+I	0/0%		
n PPH > 2*EL+I	0/0%		
n platných PPH	363/96%		
n neplatných PPH	16/4%		
n nahradených PPH	0/0%		
n PDH < EL	9/100%		
n PDH > EL	0/0%		
n platných PDH	9		
n neplatných PDH	0		
Min PPH	3.12		
Max PPH	19.45		
Min PDH	4.51		
Max PDH	11.79		

Vysvetlivky:

PDH < EL

F - neplatná

Q - PDH > EL

L - n(PPH > 1.2*EL+I)>0

X - n(PPH > 2*EL+I)>0

PDH - priemerná denná hodnota

EL - Emisný limit

I - Interval spoľahlivosti

PPH - Polhodinová priemerná hodnota

PMH - priemerná mesačná hodnota

MZLd - Množstvo znečisťujúcich látok za deň v kg

MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách

MZLm <EL - MZL za mesiac pri dodržanom EL

MZLm >EL - MZL za mesiac pri nedodržanom EL

.....

Protokol o prevádzke systému za mesiac 04/2025

Prevádzkovateľ: Cementáreň Ladce
Meracie miesto: komín
Celkový čas prevádzky systému: 191hod 26min
ID oprávnených osôb: operator
Tlačené dňa: 09.04.2025

Zdroj: Rotačná pec
Kód: 1001
Strana : 15/15

Dátum	Stavy systému [hod:min]								
	OST	NAB	OKA	UP	SKU	KAL	VYP	ZPA	INY
01.04.2025	01:30	02:00	00:00	20:30	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
02.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
03.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
04.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
05.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
06.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
07.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
08.04.2025	00:00	00:00	00:00	24:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
09.04.2025	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00
10.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.04.2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Celkom	01:30	02:00	00:00	189:30	00:00	00:00	23:00	00:00	00:00

Vysvetlivky:

OST - Odstavené
 OKA - Odstávka
 SKU - Skúšanie
 VYP - Výpadok
 INY - Iný stav

NAB - nábeh
 UP - Ustálená prevádzka
 KAL - Kalibrácia
 ZPA - Zmena paliva

.....

